

УТВЕРЖДАЮ

администрации



А.А.Тепцов

20 г.

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ  
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)**  
№ \_\_\_\_\_

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа рабочего поселка Шемышейка
- 1.2. Адрес объекта Пензенская область р.п. Шемышейка ул.Школьная, д.17
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 3 этажей, 1809 кв.м
  - часть здания        этажей (или на        этаже),        кв.м
  - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 49000,0 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1987 последнего капитального ремонта
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего       , капитального

**сведения об организации, расположенной на объекте**

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа рабочего поселка Шемышейка (МБОУ СОШ р.п.Шемышейка)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) Россия, 442430, Пензенская область, Шемышейский район, р.п. Шемышейка, улица Школьная, дом 17.
- 1.8. Основание для пользования объектом оперативное управление
- 1.9. Форма собственности муниципальная
- 1.10. Территориальная принадлежность Шемышейский район
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Администрация Шемышейского района Пензенской области
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты Пензенская область, р.п. Шемышейка ул. Ленина, д.47

**2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)**

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)  
образование
- 2.2 Виды оказываемых услуг: предоставление общедоступного начального общего образования, основного общего образования, среднего общего образования
- 2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)  
на объекте
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды

(передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата: нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития)

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 665 учащихся, (пропускная способность - 1176 в 2 смены)

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) да

### 3. Состояние доступности объекта

#### 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

из сел с.Русская Норка , Мордовская Норка, п. Лесной на школьном автобусе, наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту

#### 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

##### Шаговая доступность

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 7 м

3.2.2 время движения (пешком) - мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать \_\_\_\_\_)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (\_\_\_\_\_)

#### 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	<b>Все категории инвалидов и МГН</b>	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	
4	с нарушениями зрения	
5	с нарушениями слуха	
6	с нарушениями умственного развития	

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

#### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-В
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-В
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-В
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-В
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	-

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

### 3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДЧ-В

## 4. Управленческое решение

### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ № п \ п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается
2	Вход (входы) в здание	нуждается
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	1 этаж
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	1 этаж
5	Санитарно-гигиенические помещения	нуждается
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	
8	<b>Все зоны и участки</b>	

\* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2015 года  
в рамках исполнения государственная программа Российской Федерации «Доступная среда»  
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации  
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):  
Согласование \_\_\_\_\_

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата  
(наименование сайта, портала)

## 5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ г.,
2. Акта обследования объекта: № \_\_\_\_ от «15 января» \_\_2015\_\_\_\_\_ г.
3. Решения Комиссии \_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ  
объекта социальной инфраструктуры  
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

N \_\_\_\_\_

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа рабочего поселка Шемышейка

1.2. Адрес объекта 442430, Пензенская область, Шемышейский район, р.п.Шемышейка, ул. Школьная, д.17

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 3 этажа,1 этаж подземный, 1818,8 кв. м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 49 000 кв. м

1.4. Год постройки здания 1987 г., последнего капитального ремонта

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2015 год.

1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа рабочего поселка Шемышейка , МБОУ СОШ р.п.Шемышейка

(согласно Уставу, краткое наименование)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 442430, Пензенская область, Шемышейский район, р.п.Шемышейка, ул. Школьная, д.17

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Предоставление общедоступного начального общего образования, основного общего образования, среднего общего образования

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Шаговая доступность,

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту

Школьный автобус,

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта \_\_\_\_\_ м

3.2.2. время движения (пешком) \_\_\_\_\_ мин.

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; -

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; —

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (описать \_\_\_\_\_)

Их обустройство для инвалидов на коляске: (да, нет) нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

N п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <*>
	Все категории инвалидов и МГН	
	в том числе инвалиды:	
	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
	с нарушениями зрения	ВНД
	с нарушениями слуха	ВНД
	с нарушениями умственного развития	

<\*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <**>	Приложение	
			N на плане	N фото

	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В		
	Вход (входы) в здание	ДЧ-В		
	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД		
	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-В		
	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД		
	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД		
	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)			

<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

### 3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

доступно частично всем

#### 4. Управленческое решение (проект)

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

N /п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*>
	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается

	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Не нуждается
	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
	Система информации на объекте (на всех зонах)	
	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	
	Все зоны и участки	

4.2. Период проведения работ лето 2015

в рамках исполнения муниципальной программы «Развитие образования в Шемышейском районе» на 2014 - 2020 годы, утвержденной постановлением администрации Шемышейского района Пензенской области от 01.11.2013 № 881

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации доступно полностью всем

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения

доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов ;

4.4.6. другое \_\_\_\_\_

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

**Руководитель**

**рабочей группы** Заместитель главы администрации Шемышейского района по социальным вопросам

Н.В.Побывко

**Члены рабочей группы:** Начальник Управления социальной защиты населения администрации Шемышейского района

Н.А.Русеяева

Эксперт социальных гарантий Управления социальной защиты населения администрации Шемышейского района

К.М.Побывко

Начальник отдела архитектуры, строительства и муниципального хозяйства администрации Шемышейского района

Л.Н.Вахромов

Директор МБУ КЦСОН Шемышейского района

Н.Г.Завалик

Главный специалист по имущественным и земельным отношениям отдела экономики, имущественных и земельных отношений администрации Шемышейского района

О.С.Макарова

Начальник Управления финансов администрации Шемышейского района

З.П.Павлова

Председатель Шемышейского районного общества инвалидов

В.В.Дидун

Директор МБОУ СОШ р.п.Шемышейка

М.М.Гудожникова

## **АКТ**

Р.п.Немынейка

### **Об итогах обследования помещений МБОУ СОШ р.п.Немынейка на соответствие действующим требованиям по обеспечению беспрепятственного доступа детей – инвалидов.**

Мы, члены подготавливаемой комиссии в составе:

Представитель администрации председатель Немынейской районной организаций ЮИД Г.А. и В.В..

Членов комиссии: главный специалист Управления образования администрации Немынейского района Нарфеновой О.А..

Членов комиссии МБОУ СОШ р.п.Немынейка, по учебно-воспитательной работе - Камайкиной О.Н.

составили настоящий акт в том, что:

1. Помещение общежитие по адресу МБОУ СОШ р.п.Немынейка на соответствие действующим требованиям по обеспечению беспрепятственного доступа детей-инвалидов к образовательным услугам.

2. Помещение общежитие:

- лифт с панорамной смотровой шириной 1,2 м, глубина 3,5 м;
- лифт с двустворчатым дверьми шириной 1,38 м;
- кабинет ресепшн и обеденная зона в столовой согласно п.2.4; 5.3-5.4 ст.п.п. 5.5-6.1 ПДД;
- лифт для инвалидных колясок глубина 1,2 м, высота 2,00 м;
- высота порогов не превышает 2,5 см.

3. Продолжение:

1. Приобрести мяч для спортивного зала для занятий учащихся – инвалидов, исключающих противопоказания к физкультуре и спорту.

2. Приобретение физкультурных средств из бюджета приобрести спортивные тренажеры для учащихся инвалидов.

4. Заключение комиссии:

- пандус соответствует п.3.29., 3.31., 3.32 СНиП 35-01-2001;
- участки пола соответствуют п.3.21. СНиП 35-01-2001;
- внутренне оборудование помещений соответствует требованиям СНиП 35-01-2001 п.3.51-3.53

Здание МБОУ СОШ р.п.Шемышейка доступно для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Председатель комиссии:


A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Didun'.

В.В.Дидун

Члены комиссии:

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Parfenova'.

О.А.Парфенова

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Kachaykina'.

О.Н.Качайкина